

IMS

کد فرم: 05FME042

ویرایش: 03

تاریخ تهیه فرم: 97/02/10

شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی
دفتر حفاظت، ایمنی و سلامت کار
چک لیست کنترل ایمنی اتاق سرور



ردیف	موارد کنترلی	بله	خیر	توضیحات
1	آیا محل اتاق سرور حتی الامکان در پایین ترین طبقه ساختمان طراحی شده است؟			
2	آیا ورود و خروج افراد به داخل اتاق سرور کنترل می گردد؟			
3	آیا اتاق سرور کاملاً ایزوله و بدون درز و شکاف است؟			
4	آیا دیوارها و کف با مواد ضد حریق پوشانده شده اند؟			
5	آیا اتاق سرور مجهز به دماسنج اتوماتیک است؟			
6	آیا اتاق سرور مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک مناسب است؟			
7	آیا اتاق سرور مجهز به سیستم تهویه و تخلیه گرد و غبار است؟			
8	آیا اتاق سرور مجهز به سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک مناسب است؟			
9	آیا سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک در فواصل زمانی معین چک می شود؟			
10	آیا کابل کشی ها به گونه ای اجرا شده که مسیر عبور کابل های برق، شبکه و اطفاء حریق از یکدیگر مجزا باشند؟			
11	آیا رک ها بر روی زمین ثابت شده اند؟			
12	آیا اتاق سرور مجهز به سیستم اتصال به زمین است؟			
13	آیا اتاق سرور مجهز به سیستم UPS می باشد؟			
14	آیا علائم هشدار و راهنما در اتاق سرور وجود دارد؟			

تاریخ تکمیل :

نام شهر :

کارشناس دفتر HSE

نام و نام خانوادگی مسئول واحد :

امضاء

امضاء